

Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности

ИП «Абдраманов Е.И.»

ЖУРНАЛ

по техническому обслуживанию и ремонту
систем пожарной сигнализации

Заказчик: ГОО „Детский ясли срд „Дин-Асои“

Адрес объекта: Сяргаташский район, село Дердасек, ул. Шонгара ата №32

При обнаружении признаков пожара или загорания звоните по телефонам **101, 112**

ТРЕБОВАНИЯ

по контролю за соблюдением норм и правил при эксплуатации автоматических систем пожарной сигнализации со стороны ЗАКАЗЧИКА

- 1. Ответственность за организацию эксплуатации установок АСПС возложена на руководителей объектов, которые защищены средствами пожарной автоматики.**
- 2. Приказом (распоряжением) по объекту должно быть назначено лицо, ответственное за эксплуатацию установки, и определен оперативный (дежурный) персонал для круглосуточного контроля за работоспособным состоянием установки.**
- 3. На каждую установку должна быть разработана инструкция по эксплуатации, утвержденная руководством объекта и согласованная исполнителем. Составление инструкции и обучение оперативного персонала осуществляется, как правило, исполнителем, (организацией, осуществляющей техническое обслуживание).**
- 4. Каждый случай срабатывания (в т.ч. ложного), отказа, неисправности должен быть зафиксирован оперативным персоналом в «Журнале учета неисправностей установки».**
- 5. Лицо, ответственное за эксплуатацию установки обязано:**
 - Уметь качественное и в установленные сроки выполнять действия, определенные регламентом технического обслуживания и касающиеся заказчика;**
 - Проводить инструктаж и проверку знания инструкции оперативным персоналом. Отражать результаты в «Журнале проверки знаний».**

ТРЕБОВАНИЯ

по контролю за соблюдением норм и правил при эксплуатации автоматических систем пожарной сигнализации со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ

- 1. К проведению технического обслуживания и ремонта допускаются специалисты, имеющие соответствующую квалификацию.**
- 2. Работы по ТО и Р должны проводиться в соответствии с требованиями «Графика» и «Регламента», записи оформляются в обоих журналах (заказчика и исполнителя) одновременно и идентично и заканчиваются текстом: «Установка сдана заказчику в работоспособном состоянии в дальнейшую эксплуатацию в автоматическом режиме».**
- 3. Для устранения неисправностей установок исполнитель прибывает на объект не позднее через 48 часов после вызова.**
- 4. По каждому ложному срабатыванию или отказу в работе установки необходимо тщательно разобраться совместно с заказчиком, результаты отразить в журнале «Учета неисправностей».**
- 5. При проведении ОТ и Р в обязательном порядке проверяются знания, оперативным персоналом заказчика основных положений инструкций по эксплуатации установки, умение проверять ее работоспособность, умение поддерживать связь с пожарной охраной. Результаты отражать в «Журнале проверки знаний».**

[illegible]